



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
764 21 ZLÍN – ČESKÁ REPUBLIKA

OSVĚDČENÍ

č. 08 019

certifikační orgán ITC pro výrobky
potvrzuje, že výrobek

Plastové profily z neměkčeného PVC
– systém IDEAL 6000

z výroby

aluplast GmbH
D-76227 Karlsruhe, BRD

má následující vlastnosti:

Vlastnost	Měrná jednotka	Stanovená hodnota vlastnosti profilu č.			Požadavek
		160.003	160.025	160.043	
Smrštění po tepelném namáhání (max. hodnota)	%	1,30	1,4	1,2	Max. 2 dle ČSN EN 12608
Odolnost proti proražení padajícím závažím (za chladu)	% poškozených těles	10	0	10	Max. 10 dle ČSN EN 12608
Chování po tepelném namáhání	-	Nevznikly bubliny ani trhliny			Bez bublin a trhlin dle ČSN EN 12608
Pevnost rohového spoje (min. stanovená hodnota/požadovaná hodnota)	N	7497/4850	4902/4300	-	Požadované hodnoty vypočtené dle RAL-GZ 716/1, díl I
Obsah volného vinylchloridu	ppm	2,9			-

Výrobek je z hlediska posuzovaných vlastností vhodný pro výrobu plastových oken a dveří

Osvědčení je vydáno na základě dokumentů ITC:

Závěrečný protokol č. 37 35 00278/2008 ze dne 29.2.2008

Toto osvědčení má platnost do: 28.2.2011

Vydáno ve Zlíně 29.2.2008



Ing. Pavel Vaněk
vedoucí certifikačního orgánu